

安全评价报告信息公开表格（湖州南浔新诚油品销售有限公司）

被评价单位名称		湖州南浔新诚油品销售有限公司
评价项目名称/项目编号		湖州南浔新诚油品销售有限公司兴园路加油站项目设立安全评价报告/道字〔评〕字第2307010号
项目简介（含图片）		<p>湖州南浔新诚油品销售有限公司成立于2023年02月09日，经营场所位于浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路585号-65（自主申报），统一社会信用代码：91330503MAC6PEXD5Y，法定代表人：吴波。湖州南浔新诚油品销售有限公司兴园路加油站是湖州南浔新诚油品销售有限公司分公司，成立于2023年07月05日，经营场所位于浙江省湖州市南浔区东迁街道兴园路189号（自主申报），统一社会信用代码：91330503MACP6Q8J11，负责人：吴波。</p> <p>湖州南浔新诚油品销售有限公司根据发展规划，拟在南浔经济开发区东迁单元（东临朝勿斗港，西临兴园路，南临规划商业用地，北临复兴港）建设兴园路加油站项目，该项目用地面积为2388m²（约3.58亩），总建筑面积672.49m²。主要建设内容为：加油罩棚一座，建筑面积307.01m²；单柱加油岛4座，4台四枪双油品潜油泵加油机、1台尿素加注机。非承重罐区一座（罐区布置3只30m³汽油罐，2只30m³柴油罐，核算总容积为120m³），属于二级加油站；二层站房一座，建筑面积365.48m²。实体围墙H=2.2m；硬化地面1685m²（用地红线内）；预留充电桩2个，充电位4个。项目已取得南浔区发展改革和经济信息化局核发的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》项目代码：2305-330503-04-01-466658，项目总投资为2711万元人民币。</p> <p>本项目为加油、电动汽车充电合建站，按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的等级划分，本项目加油区块设计规模为二级加油站。根据浙江省《综合供能服务站建设规范》DB33/T2136—2018，本项目的充（换）电区块为IV级，本项目综合服务站的等级为二级。</p> <div>   </div> <div> <p>项目组负责人和成员现场</p> <p>拟建区域所在地</p> </div> <div>  <p>西侧兴园路</p> </div>
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		姚敏杰
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		姚敏杰、张卫兴、袁福江
报告审核人		刘海燕
参与评价工作	安全评价师	董继军、张卫兴、段建勇、姚敏杰、袁福江
	注册安全工程师	董继军、张卫兴、段建勇、姚敏杰、袁福江
	技术专家	无
现场开展安全评价工作	人员	姚敏杰、张卫兴
	时间	2023.08.08
	主要任务	资料收集、现场检查
评价报告提交时间		2023.11.30