

安全评价报告信息公开表格（诸暨诚良新能源科技有限公司）

被评价单位名称	诸暨诚良新能源科技有限公司
评价项目名称/项目编号	诸暨诚良新能源科技有限公司诸暨枫桥污水处理有限公司 0.1MW/0.23MWh分布式储能项目安全预评价报告/编号：道字【评】字第2401008号
项目简介（含图片）	<p>诸暨诚良新能源科技有限公司成立于2023年10月17日。注册地址位于浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道千禧路7号3号厂房2楼204室，法定代表人智立。企业经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；储能技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；太阳能发电技术服务；电气设备销售；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；节能管理服务；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>诸暨枫桥污水处理有限公司成立于2007年。企业现有员工9人，主要从事水的生产和供应业为主。随着企业的发展规划，企业电力的消耗将会越来越大，为了解决企业电力的自给自足，于2023年在厂区内建设储能项目。储能电站总体规模为0.1MW/0.23MWh，包含1台0.1MW/0.23MWh模块化储能一体机，每台一体机包含IP55机柜，0.23MWh电池和BMS、100kWPCS变流器、空调、消防、可燃气体探测、UPS、配电、本地能量管理系统EMU、云端管理网关等。</p> <p>项目负责人、成员及现场照片：</p>    
安全评价机构名称	浙江道宇安环科技有限公司
项目组长	袁福江
技术负责人	蒋永成
过程控制负责人	吴芳萍
评价报告编制人	袁福江、盛泽阳
报告审核人	张奇峰

参与评价工作	安全评价师	袁福江、夏宇科、盛泽阳、汪胜红、董继军、段建勇
	注册安全工程师	袁福江、夏宇科、汪胜红、董继军
	技术专家	—
现场开展安全评价工作	人员	袁福江、盛泽阳
	时间	2024/1/17至2024/4/20
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2024/4/20