

安全评价报告信息公开表格

（浙江诸暨八方热电有限责任公司）

被评价单位名称		浙江诸暨八方热电有限责任公司			
评价项目名称/项目编号		浙江诸暨八方热电有限责任公司垃圾焚烧炉技改项目安全预评价报告（编号：道字【评】字第2205008号）			
项目简介（含图片）		<p>浙江诸暨八方热电有限责任公司坐落于诸暨市城西工业新城聚力路2号，是一家以焚烧处理城市生活垃圾为主、同时承担城西工业园区供热任务的发电企业，是一家资源综合利用与热电联产相结合的发电企业。该工程被列入浙江省循环经济“991行动计划”项目、绍兴市“850”工程循环经济项目、2003年诸暨市13大重点基础工程之一。公司占地204亩，总投资2.7亿元。</p> <p>根据《绍兴市“十三五”固体废物污染防治专项规划》要求“加快火力发电焚烧设备的升级改造，逐步淘汰流化床焚烧炉，采用炉排炉，减少飞灰的产生”。八方热电公司急需对现有垃圾焚烧炉进行技改。结合《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市生活垃圾焚烧厂污染物达标排放（规范处置）整改工作方案的通知》（绍政办函[2018]1号），本次技改项目在保持现有垃圾焚烧规模（800吨/天）不变的前提下，对现有垃圾焚烧发电生产线进行工艺技术提升和环保设施改造。项目利用原有土地，在现有厂区内新建一台400吨/日新型垃圾焚烧炉，拆除1#垃圾焚烧炉，再新建第二台400吨/日新型垃圾焚烧炉，利用原有的1台12MW抽凝式汽轮机、1台12MW背压式汽轮机。第二台新垃圾焚烧炉投产后，停运0#垃圾焚烧炉，最终规模为2台400t/d的垃圾焚烧炉。</p>			
		 			
		 			
		安全评价机构名称		浙江道宇安环保科技有限公司	
		项目组长		朱增亮	
技术负责人		蒋永成			
过程控制负责人		赵颖斌			
评价报告编制人		朱增亮			
报告审核人		张奇峰			
参与评价工作	安全评价师	汪胜红、袁福江			
	注册安全工程师	/			
	技术专家	/			
现场开展安全评价工作	人员	朱增亮、汪胜红			
	时间	2022.8.2至2022.9.1			
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告			
评价报告提交时间		2022.9.1			