

安全评价报告信息公开表格（海正药业（杭州）有限公司）

被评价单位名称	海正药业（杭州）有限公司
评价项目名称/项目编号	扩建新型抗真菌类产品生产线、迁建多拉克汀生产线及扩建二期生物工程配套项目（污水处理站、沼气处理中心）（道字【评】字第2206023号）
项目简介（含图片）	<p>海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正药业”）位于浙江省杭州市富阳区胥口镇海正路1号，成立于2005年8月，注册资本93742万元，法人代表蒋国平。该公司是由浙江海正药业股份有限公司独资建设的制药企业，是以植物药用提取、各类型医药制剂生产为主的综合性医药产业基地，产品覆盖抗肿瘤、抗感染、心血管、内分泌、中枢神经系统、兽药等多个领域。海正药业现有员工约1450人，专职安全管理人员32人。</p> <p>海正药业（杭州）有限公司原位于制剂区块东侧的污水处理站（全厂配套）已不能满足企业污水处理及环保要求，为满足要求，企业启用塘边坞区块污水处理站、沼气处理中心（含双膜干式沼气储气柜），因此对扩建新型抗真菌类产品生产线、迁建多拉克汀生产线及扩建二期生物工程配套项目涉及的塘边坞区块污水处理站、沼气处理中心单独进行安全设施竣工验收。新站投入试生产后，原有污水处理站停用。</p> <p>本项目为“扩建新型抗真菌类产品生产线、迁建多拉克汀生产线及扩建二期生物工程配套项目（污水处理站、沼气处理中心）”涉及的建设内容，本项目验收内容为：污水处理站（废水处理规模为6000 t/d）、沼气处理中心（沼气处理规模为25000m³/d，并含1000m³双膜干式沼气储气柜），本项目涉及的设施为污水处理站【内设深度脱氮滤池、废水预处理单元（废水缓冲池）、高低浓度絮凝隔油沉淀池厂房（平流沉淀池厂房）、辅助车间、加药车间（内设操作室）、预处理车间、风机辅助车间/变配电车间、其它水池、设备及构筑物（包括事故池、综合调节池、预处理中间水池、组合生化池、混凝沉淀池、缺氧池、厌氧塔区、中间水池1、中间水池2、中间水池3、中间水池4、应急水池等）】、沼气处理中心（内设脱硫塔、再生水箱、冷干机、双膜干式贮气柜、配电室等），各设施均为新建，并依托企业原有已建供热站内设置的控制室（作为沼气处理中心控制室）、依托RTO装置区内火炬进行沼气放散及供水、供电、供气、供汽等公用工程设施实施。</p> <p>本次验收涉及的污水处理站、沼气处理中心为新建危险化学品生产项目子项，为全厂配套辅助设施，不须实施行政许可，不涉及安全生产许可证内容的变更。</p>
	 <p>项目负责人勘查现场照片</p>



污水处理站加药车间（含控制室）



沼气处理中心沼气柜

安全评价机构名称		浙江道宇安环保科技有限公司
项目组长		李春平
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		赵颖斌
评价报告编制人		李春平、汪胜红
报告审核人		刘海燕
参与评价工作	安全评价师	李春平、汪胜红、袁福江、董继军、段建勇
	注册安全工程师	李春平、袁福江、董继军、段建勇、汪胜红
	技术专家	无
现场开展安全评价工作	人员	李春平
	时间	2022年8月25日~2022年10月10日
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022年10月10日