

安全评价报告信息公开表格（安吉县浙石油综合能源销售有限公司  
康山大道综合供能服务站）

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
| 被评价单位名称     |         | 安吉县浙石油综合能源销售有限公司康山大道综合供能服务站  |
| 评价项目名称/项目编号 |         | 安吉县浙石油综合能源销售有限公司康山大道综合供能服务站危险化学品经营安全现状评价报告/道字【评】字第2302009号   |
| 项目简介（含图片）   |         | <p>安吉县浙石油综合能源销售有限公司康山大道综合供能服务站以下简称“康山大道综合供能服务站”成立于2020年06月19日，经营场所为浙江省湖州市安吉县递铺街道康山大道677号，负责人杨为民，持有湖州市应急管理局核发的危险化学品经营许可证（湖应经字[2023]330523009，有效期2020年07月22日至2023年07月21日，许可范围：汽油、柴油）和湖州市商务局核发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第31330137号，有效期限2020年7月31日至2025年7月30日，批准从事仅限于汽油、柴油零售业务）。</p> <p>康山大道综合供能服务站站内设置4台30m³SF型双层复合埋地汽油油罐，分别用于存放92号汽油、95号汽油，1台50m³SF型双层复合埋地柴油油罐，折算后油罐总容积145m³（柴油罐容积折半计入）；充电区域设置4个充电桩。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9规定，该站为二级加油站，按照《综合供能服务站建设规范》（DB33/T2136-2018）规定的等级划分，该站为二级综合供能服务站。</p> <p>自上次安全验收评价以来，安吉县浙石油综合能源销售有限公司康山大道综合供能服务站经营方式和注册地址未发生变化，但发生如下变化：①负责人由张启变更为杨为民（已于2023年01月10日完成许可证变更）、安全管理人员由陈峰变更为张云；②许可范围：柴油【闭杯闪点≤60℃】变更为柴油（已于2023年01月10日完成许可证变更）</p> |
|             |         | <div><p>项目负责人及组成员现场</p><p>站区北侧充电桩区域</p><p>西侧埋地罐区通气管</p><p>站区南侧洗车机</p><p>站区南侧围墙外</p></div>   |
| 安全评价机构名称    |         | 浙江道宇安环保科技有限公司  |
| 项目组长        |         | 唐秀兰  |
| 技术负责人       |         | 蒋永成  |
| 过程控制负责人     |         | 吴芳萍  |
| 评价报告编制人     |         | 唐秀兰、张卫兴  |
| 报告审核人       |         | 刘海燕  |
| 参与评价工作      | 安全评价师   | 唐秀兰、董继军、张卫兴、段建勇、袁福江  |
|             | 注册安全工程师 | 董继军、张卫兴、段建勇、袁福江  |
|             | 技术专家    | 无  |
| 现场开展安全评价工作  | 人员      | 唐秀兰、张卫兴  |
|             | 时间      | 2023.05.07-2023.05.18  |
|             | 主要任务    | 资料收集、现场检查  |
| 评价报告提交时间    |         | 2023.05.18   |