

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	诸暨市山下湖加油站
评价项目名称/项目编号	诸暨市山下湖加油站安全现状评价报告/道字【评】字第2308011
项目简介（含图片）	<p>诸暨市山下湖加油站成立于 1992年11月16日，注册地址为浙江省诸暨市山下湖镇山下湖社区枫江路老桥头。该加油站持有诸暨市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91330681663923025E(1/1)，负责人史洪正，公司类型为集体所有制。经营范围：零售：成品油：汽油、柴油、煤油（以上范围均凭有效许可证经营）；零售：润滑油（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>本项目建设地点位于诸暨市山下湖镇山下湖社区枫江路老桥头：根据广东政和工程有限公司出具的加油站总平面布置图及现场勘查情况，加油站北侧为枫江路，隔枫江路为民房和架空电力线（装有变压器）；南侧为绿化空地，西侧隔小路为民房，同时西侧架设有架空电力线和架空通信线，东侧为苗圃地，本加油站周围35m范围内未见重要公共建筑物，周围17.5m范围内未见有明火地点或散发火花地点。</p> <p>自2020年12月诸暨市山下湖加油站项目改造完成，安全验收评价以来，诸暨市山下湖加油站周边情况，总平面布置及生产经营范围及加油工艺均未发生变化，因柴油（闭杯闪点≤60）列入危险化学品目录，故本站点的危险化学品柴油经营范围发生了变化。根据《浙江省应急厅发布关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（浙应急危化〔2023〕15号，ZJSP70-2023-0001号），该加油站于2023年3月22日变更危险化学品经营许可证（编号为绍市安经（危）字[2021]020055），经营范围“汽油、柴油（闭杯闪点≤60）”变更为“汽油、柴油”。</p> <p>该加油站站内设置 30m³ SF型双层复合埋地油罐1台（储存 0#柴油），30m³ SF型双层复合埋地油罐3台（2台储存92#汽油、1台储存95#汽油），油品储罐总容量为105m³（柴油罐折半计入）。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9规定，该站为二级加油站，按照《加油站建设规范》（DB33/T2136-2018）规定的等级划分，该站为二级加油站。</p> <p>该站点建有一座加油岛，设置3台双油品双电脑税控加油机，均采用自吸泵供油方式，无自助加油机、无洗衣机及充电桩服务。该站油气系统已设置一次、二次油气回收系统，并预留三次油气回收接口。</p> <p>见现场照片：附后</p> 





		
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		唐秀兰
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		唐秀兰、张卫兴
报告审核人		蒋永成
参与评价工作	安全评价师	唐秀兰、张卫兴、段建勇、袁福江、董继军
	注册安全工程师	唐秀兰、张卫兴、段建勇、袁福江、董继军
	技术专家	无
现场开展安全评价工作	人员	唐秀兰、张卫兴
	时间	2023年8月22日至 2023年9月20日
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023. 09. 20